


TERRA 76 HPLA

SISTEMA DI RISCALDAMENTO MONOVALENTE CON FONTE DI CALORE ACQUA GLICOLATA

CODICE ARTICOLO: 221630

SERIE: M6

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 68 °C



DATI APPARECCHIO

Dimensioni HxLxP	[mm]	1900x680x680
Raccordi idraulici	[Pollici]	2"
Peso	[kg]	306
Colore corpo		bianco/antracite

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza	[~]/[V]/[Hz]	3/400/50
Fattore di potenza cos φ		0,80
Fusibile (caratteristica di intervento "C")	[A]	80
Corrente di esercizio max.	[A]	64,00
Corrente di spunto max./max. con riduttore	[A]	248,00 / 124,00
Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m)	[dBA]	60,00 / 52,00

DATI DI RESA MODALITÀ RISCALDAMENTO (secondo EN 14511)

Punto norma S0/W35

Potenza termica	[kW]	77,50
Potenza assorbita tot. / corrente di esercizio	[kW]/[A]	17,60 / 32,00
COP		4,40

Punto di esercizio S0/W50

Potenza termica	[kW]	70,70
Potenza assorbita tot. / corrente di esercizio	[kW]/[A]	22,10 / 40,10
COP		3,20

Punto di esercizio S0/W60

Potenza termica	[kW]	66,70
Potenza assorbita tot. / corrente di esercizio	[kW]/[A]	26,10 / 47,40
COP		2,60

CONDENSATORE

Tipo di costruzione	Scambiatore di calore a piastre	
Materiale	Acciaio inox 1.4401	
Pressione di esercizio max. refrigerante	[bar]	45
Pressione di esercizio max. termovettore	[bar]	6
Differenza di temperatura termovettore	[K]	5
Campo d'impiego	[°C]	68
Termovettore	Acqua	
Pressione di prova	[bar]	51
Portata termovettore	[m³/h]	13,30
Perdita di carico interna	[mbar]	50
Flussometro (FLS)	esterna	FLS-DN50 kvs40
Pompa di circolazione impianto (IMPR)	esterna	Stratos 65/1-12
Prevalenza residua I IMPR est.	[mbar]	748 (inkl. VMT)

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante	R410A	
Quantità refrigerante	[kg]	13,3

COMPRESSORE

Tipo di costruzione	Scroll	
Livelli di potenza	1	
Numero di giri	[giri/min]	2900
Tensione/frequenza	[V]/[Hz]	400/50

EVAPORATORE

Tipo di costruzione	Scambiatore di calore a piastre	
Materiale	Acciaio inox 1.4401	
Quantità	[Pz.]	1
Pressione di esercizio max. termovettore	[bar]	6
Pressione di esercizio max. refrigerante	[bar]	12
Differenza di temperatura termovettore	[K]	3
Campo d'impiego	[°C]	-6/+20
Termovettore	Acqua glicolata max. 30%	
Pressione di prova	[bar]	51
Portata termovettore	[m³/h]	18,82
Perdita di carico interna	[mbar]	150
Flussometro (FLS)	esterna	FLS-DN50 kvs40
Pompa di circolazione fonte di calore (IMPS)	interna	Stratos 65/1-12
Prevalenza residua I IMPS est.	[mbar]	544 (inkl. VMT)

Variante idraulica			Resistenza elettrica a immersione		Valvola deviatrice a 3 vie	
			interna	esterna	interna	esterna
M2-1	M4-1		x		x	
M2-2	M4-2			x	x	
M2-3	M4-3		x			x
M2-4	M4-4	M6		x		x

ACCESSORI CONSIGLIATI

	Codice articolo / Tipo	Descrizione	Perdita di carico
Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore	min. PU1500	min. PU1500	-
Serbatoio acqua calda	SP1000	30 l/kW con S0/W50	-
Scambiatore di calore a piastre esterno (produzione di acqua calda)	911340 SCPT 9609	Prim.: 2" Sec.: 2"	Prim.: 58 mbar Sec.: 51 mbar
Valvola deviatrice a 3 vie interna	-	-	-
Valvola deviatrice a 3 vie esterna	290342	DN50 (2"), kvs 40	110 mbar
Resistenza elettrica a immersione interna	-	-	-
Resistenza elettrica a immersione esterna (serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore)	-	-	-
Set collettore acqua glicolata (posa orizzontale)	290510	ESKP 30	Perdita di carico 110 mbar incl. collettore per acqua glicolata

RESA D'ESTRAZIONE SECONDO VDI 4640

CON POSA ORIZZONTALE

Tipo di terreno	Resa specifica max. per 1800 h/a	Resa d'estrazione spec. max. a 2400 h/a
Terreno secco, non coeso	10 W/m ²	8 W/m ²
Terreno coeso, umido	25 W/m ²	20 W/m ²
Terreno sabbioso/gliaioso, saturo d'acqua	40 W/m ²	32 W/m ²

CON POSA IN TRINCEA

Tipo di terreno	Resa specifica max. per 1800 h/a
Terreno coeso, umido	100 W/m trincea
Terreno saturo d'acqua	125 W/m trincea


CON PERFORAZIONE IN PROFONDITÀ

Tipo di terreno	Resa d'estrazione spec. per 1800 h/a	Resa d'estrazione spec. max. a 2400 h/a
Sedimenti secchi	25 W/m	20 W/m
Marne, ardesia	45 W/m	35 W/m
Roccioso con alta conducibilità termica	84 W/m	70 W/m
Substrato con flusso elevato di acqua sotterranea	65-80 W/m	55-65 W/m

RACCOMANDAZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO PER FONTE DI CALORE ACQUA GLICOLATA

Perdita di carico totali degli allacciamenti incl. perdite singole	max. 100 mbar
Perdita di carico circuiti acqua glicolata o sonde geotermiche, incl. collettore acqua glicolata	max. 300 mbar

CURVE DI RESA TERRA 76 HPLA



DATI PRODOTTO ErP: TERRA 76 HPLA

	FREDDO	MEDIO	CALDO
BASSA TEMPERATURA A++		35°C	
ηs	174	170	172
Consumo di energia [kWh]	40118	34333	22007
P nom. [kW]	74	74	74
SCOP	4,55	4,46	4,50
TEMPERATURA MEDIA A++		55 °C	
ηs	129	126	127
Consumo di energia [kWh]	48385	41334	26592
P nom. [kW]	67	67	67
SCOP	3,42	3,36	3,38
	interno	esterno	
Livello potenza sonora [dBA]	60,0	-	
Classe regolatore con telecomando ambiente	VII	Contributo regolatore [%]	3,5
Classe regolatore senza telecomando ambiente	III	Contributo regolatore [%]	1,5

